

**SCHEDA DI RILEVAZIONE  
STRUTTURE ALBERGHIERE - LIVELLO ORO**

Esercizio: \_\_\_\_\_  
 Indirizzo: \_\_\_\_\_  
 Telefono: \_\_\_\_\_  
 Fax: \_\_\_\_\_  
 Email: \_\_\_\_\_  
 Web site: \_\_\_\_\_  
 Referente: \_\_\_\_\_



<b>CRITERIO DA RISPETTARE</b>			
<b>STRUTTURA ESTERNA</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>NON PRESENTE</b>	<b>NOTE</b>
DEVE ESSERE PRESENTE ALMENO UN POSTO MACCHINA RISERVATO ALLE PERSONE CON DISABILITÀ.			
LA DISTANZA DEL POSTO MACCHINA RISERVATO NON DEVE SUPERARE I 50 MT DALL'INGRESSO.			
LA PAVIMENTAZIONE DEL PARCHEGGIO E DEL PERCORSO CHE LO COLLEGA ALL'INGRESSO DEVE ESSERE OMOGENEA E PERMETTERE IL TRANSITO DELLE CARROZZINE.			
ALL'ESTERNO DELLA STRUTTURA DEVE ESSERE PRESENTE UN CAMPANELLO E/O CITOFONO POSTO AD UNA ALTEZZA NON SUPERIORE A 140 CM CON UN NUMERO TELEFONICO DI RIFERIMENTO (ES: NUMERO DI TEL SU CARTELLONISTICA, CITOFONO, ETC).			
LE SCRITTE SUL CAMPANELLO/CITOFONO DEVONO ESSERE STAMPATE CON CARATTERE MINIMO 16 pt SU SFONDO BIANCO OPACO.			
<b>ACCESSO ALLA STRUTTURA</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>NON PRESENTE</b>	<b>NOTE</b>
IN CASO DI GRADINI O BARRIERE, DEVONO ESSERE PRESENTI STRUMENTI ATTI AL SUPERAMENTO DELLE STESSE (ASCENSORE, RAMPA, PIATTAFORMA ELEVATRICE, SERVOSCALA COME DA SPECIFICA).			
SE PRESENTE, IL SERVOSCALA NON DEVE PERCORRERE PIÙ DI UNA RAMPA CONSECUTIVAMENTE.			
LA PORTA D'INGRESSO DEVE AVERE LARGHEZZA NON INFERIORE AGLI 80 CM. LA FORZA APPLICATA PER L'APERTURA DELLA PORTA DELL'INGRESSO, SE MANUALE, NON DEVE SUPERARE I 3 KG, ALTRIMENTI DEVE ESSERE AUTOMATIZZATA O SERVITA DA CITOFONO.			
SE È PRESENTE UNA CONTROPORTELLA, QUESTA DEVE AVERE			

LARGHEZZA NON INFERIORE AGLI 80 CM.			
QUALORA LA DISTANZA TRA PORTA E CONTROPORTA SIA INFERIORE AI 200 CM, LA CONTROPORTA NON DEVE APRIRSI VERSO LA PORTA D'INGRESSO.			
SE LE PORTE SONO VETRATE, DEVONO ESSERE SEGNALATE CON ADESIVI VISIBILI.			
<b>RECEPTION DELLA STRUTTURA</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>NON PRESENTE</b>	<b>NOTE</b>
LA PAVIMENTAZIONE DEVE ESSERE OMOGENEA E CONSENTIRE IL TRANSITO AGEVOLE DI CARROZZINE (VEDI SPECIFICA).			
IL BANCONE DELLA RECEPTION O UNA PARTE DI ESSO, DEVE AVERE UN PIANO DI UTILIZZO POSTO AD UN'ALTEZZA MASSIMA DI 90 CM. IN ALTERNATIVA DEVE ESSERE PRESENTE UN PIANO DI APPOGGIO CON ALTEZZA NON SUPERIORE AI 90 CM E LUCE NETTA NON INFERIORE AI 70 CM.			
<b>INTERNET</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>NON PRESENTE</b>	<b>NOTE</b>
DEVE ESSERE PRESENTE UNA CONNESSIONE WI-FI, IN ALTERNATIVA UNA POSTAZIONE INTERNET ACCESSIBILE, CON UN PIANO DI APPOGGIO DI ALTEZZA NON INFERIORE AI 70 CM E CON SPAZIO LIBERO SOTTOSTANTE PROFONDO 50 CM.			
<b>SALA COLAZIONI E SALA RISTORANTE</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>NON PRESENTE</b>	<b>NOTE</b>
LA SALA DEVE ESSERE FACILMENTE ACCESSIBILE E, SE NECESSARIO, DEVONO ESSERE PRESENTI STRUMENTI CHE FACILITANO L'ACCESSO (ASCENSORE, RAMPA, SERVOSCALA, PIATTAFORMA ELEVATRICE COME DA SPECIFICA) .			
SE PRESENTE, IL SERVOSCALA NON DEVE PERCORRERE PIÙ DI UNA RAMPA CONSECUTIVAMENTE.			
LA PAVIMENTAZIONE DEVE ESSERE OMOGENEA E CONSENTIRE IL TRANSITO AGEVOLE DI CARROZZINE (VEDI SPECIFICA).			
LA LARGHEZZA DELLE PORTE DEVE ESSERE DI ALMENO 75 CM. LA FORZA APPLICATA PER L'APERTURA DELLE PORTE NON DEVE SUPERARE I 3 KG. IN ALTERNATIVA DEVONO ESSERE TENUTE APERTE.			
DEVONO ESSERE PRESENTI SPAZI DI TRANSITO MINIMI DI 80 CM.			
L'ALTEZZA MINIMA SOTTOSTANTE DI UNA PARTE DEI TAVOLI			

DEVE ESSERE NON INFERIORE AI 70 CM E CON SPAZIO LIBERO SOTTOSTANTE PROFONDO 50 CM.			
<b>SERVIZIO</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>NON PRESENTE</b>	<b>NOTE</b>
NEL CASO DI SERVIZIO A BUFFET QUESTO DEVE ESSERE RAGGIUNGIBILE.			
<b>PIETANZE</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>NON PRESENTE</b>	<b>NOTE</b>
DEVONO ESSERE PRESENTI PROPOSTE GASTRONOMICHE ADATTE ALLE INTOLLERANZE ALIMENTARI PIÙ DIFFUSE.			
IL MENÙ DEVE ESSERE STAMPATO IN MODO CHIARO E CON CARATTERE VISIVILE (16 pt).			
<b>SALA BAR</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>NON PRESENTE</b>	<b>NOTE</b>
LA SALA DEVE ESSERE FACILMENTE ACCESSIBILE E, SE NECESSARIO, DEVONO ESSERE PRESENTI STRUMENTI CHE FACILITANO L'ACCESSO (ASCENSORE, RAMPA, SERVOSCALA, PIATTAFORMA ELEVATRICE. COME DA SPECIFICA) .			
SE PRESENTE, IL SERVOSCALA NON DEVE PERCORRERE PIÙ DI UNA RAMPA CONSECUTIVAMENTE.			
LA PAVIMENTAZIONE DEVE ESSERE OMOGENEA E CONSENTIRE IL TRANSITO AGEVOLE DI CARROZZINE (VEDI SPECIFICA).			
LA LARGHEZZA DELLE PORTE DEVE ESSERE DI ALMENO 75 CM. LA FORZA APPLICATA PER L'APERTURA DELLE PORTE NON DEVE SUPERARE I 3 KG. IN ALTERNATIVA DEVONO ESSERE TENUTE APERTE.			
DEVONO ESSERE PRESENTI SPAZI DI TRANSITO MINIMI DI 80 CM.			
PARTE DEI TAVOLI DEVE AVERE UN PIANO D'APPOGGIO NON SUPERIORE AGLI 80 CM E CON UNO SPAZIO LIBERO SOTTOSTANTE PROFONDO 50 CM.			
SE NON SONO PRESENTI I TAVOLINI CON LE CARATTERISTICHE INDICATE, IL BANCONE, O UNA PARTE DI ESSO, DEVE AVERE UN PIANO DI UTILIZZO POSTO AD UN'ALTEZZA NON SUPERIORE AI 90 CM.			
IL MENÙ DEVE ESSERE STAMPATO IN MODO CHIARO E CON CARATTERE VISIVILE (16 pt).			
<b>CAMERA DEDICATA (O CON DIMENSIONI MAGGIORI)</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>NON PRESENTE</b>	<b>NOTE</b>
ALL'ESTERNO DELLA STANZA DEVE ESSERE POSIZIONATA UNA TARGHETTA IDENTIFICATIVA CON CARATTERE IN RILIEVO. QUALORA SIANO PREVISTE TARGHE CON INFORMAZIONI			

TATTILI (NON NECESSARIAMENTE IN BRAILLE), LA SCRITTURA IN RILIEVO ( SPORGENTE O RIENTRANTE) DEVE AVERE UNA DIFFERENZA NELLO SPESSORE DI ALMENO 1 MM E UN'ALTEZZA MINIMA DI 15 MM CON CARATTERI BEN LEGGIBILI.			
LA LARGHEZZA DELLE PORTE DEVE ESSERE DI ALMENO 75 CM. LA FORZA APPLICATA PER L'APERTURA DELLA PORTA NON DEVE SUPERARE I 3 KG.			
LA PAVIMENTAZIONE DEVE ESSERE OMOGENEA E CONSENTIRE IL TRANSITO AGEVOLE DI CARROZZINE (VEDI SPECIFICA).			
LO SPAZIO INTERNO ALLA STANZA DEVE ESSERE ORGANIZZATO IN MODO DA CONSENTIRE COMODAMENTE IL TRANSITO (NON INFERIORE AGLI 80 CM).			
IL LETTO DEVE AVERE UNO SPAZIO (SU ALMENO UN LATO) NON INFERIORE AI 120 CM. IN ALTERNATIVA DEVE POTER ESSERE SPOSTATO.			
IL LETTO DEVE AVERE UN'ALTEZZA TRA I 45 E I 55 CM.			
GLI ARREDI E I MOBILI NON DEVONO AVERE FORME TROPPO SPIGOLOSE NÈ FINITURE O ACCESSORI APPUNTITI E SPORGENTI.			
SE PRESENTE UN PIANO D'APPOGGIO, QUESTO NON DEVE ESSERE DI ALTEZZA SUPERIORE AI 100 CM.			
QUALORA PRESENTE IL TAVOLO/SCRIVANIA NON DEVE ESSERE DI ALTEZZA INFERIORE AI 70 CM E CON SPAZIO LIBERO SOTTOSTANTE PROFONDO 50 CM.			
SE LO SPAZIO ANTISTANTE L'ARMADIO È INFERIORE AI 120 CM, LE ANTE DEVONO ESSERE DI TIPO SCORREVOLE.			
L'ARMADIO DEVE ESSERE DOTATO DI APPENDIABITI CON SISTEMA DI RIBASSAMENTO O CON PIANI RIBASSATI.			
<b>SICUREZZA</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>NON PRESENTE</b>	<b>NOTE</b>
LA CAMERA DEVE ESSERE DOTATA DI SISTEMI DI ALLARME (VISIVO/SONORO).			
I CLIENTI CON DISABILITÀ SENSORIALI DEVONO POTER ALLOGGIARE IN STANZE CON SISTEMI DI ALLARME (VISIVO/SONORO), NON NECESSARIAMENTE DEDICATE.			
<b>BAGNI INTERNI ALLA CAMERA DEDICATA</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>NON PRESENTE</b>	<b>NOTE</b>
LA LARGHEZZA DELLE PORTE DEVE ESSERE DI ALMENO 75 CM. LA FORZA APPLICATA PER L'APERTURA DELLA PORTA NON DEVE SUPERARE I 3 KG.			

LA PAVIMENTAZIONE DEVE ESSERE OMOGENEA E CONSENTIRE IL TRANSITO AGEVOLE DI CARROZZINE (VEDI SPECIFICA).			
SU UN LATO DEL WC DEVE ESSERE PRESENTE UNO SPAZIO PER LE MANOVRE NON INFERIORE AGLI 80 CM.			
PER LA VASCA E LA DOCCIA DEVE ESSERE PRESENTE UNO SPAZIO DI ACCOSTAMENTO NON INFERIORE AGLI 80 CM.			
IL LAVABO DEVE AVERE UNO SPAZIO DI ACCOSTAMENTO FRONTALE DI ALMENO 80 CM.			
DEVONO ESSERE PRESENTI 2 MANIGLIONI LATERALI ORIZZONTALI POSTI AD UNA DISTANZA DAL WC NON SUPERIORE AI 25 CM.			
L'ALTEZZA DEL WC DEVE ESSERE COMPRESA TRA I 45 E I 50 CM INCLUSA L'ASSE.			
IL WC NON DEVE AVERE L'INCAVO, IN ALTERNATIVA L'ASSE DEVE ESSERNE PRIVA.			
IL WC DEVE ESSERE DOTATO DI DOCCETTA A LATO O INTEGRATA.			
SE IL WC È POSIZIONATO IN UN ANGOLO IL PULSANTE DI SCARICO DEVE ESSERE A COMANDO LATERALE IN MODO CHE SIA RAGGIUNGIBILE.			
L'ALTEZZA DEL LAVABO DEVE ESSERE REGOLABILE.			
NELLA PARTE SOTTOSTANTE IL LAVABO NON DEVONO ESSERE PRESENTI INGOMBRI (ARREDI...) CHE NE IMPEDISCONO O LIMITANO L'UTILIZZO.			
DEVE ESSERE PRESENTE UNO SPECCHIO POSTO AD UN'ALTEZZA MINIMA DI 90 CM, IN ALTERNATIVA ESSO DEVE ESSERE RECLINABILE.			
DEVE ESSERE PRESENTE UN CAMPANELLO DI CHIAMATA POSIZIONATO IN PROSSIMITÀ DEL WC E DELLA DOCCIA/VASCA.			
<b>DOCCIA/ VASCA</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>NON PRESENTE</b>	<b>NOTE</b>
SE LA DOCCIA È CON BOX, LE PARETI DEVONO ESSERE COMPLETAMENTE APRIBILI (TIPO A FISARMONICA).			
IL PIATTO DOCCIA DEVE ESSERE A FILO PAVIMENTO.			
IL PIATTO DOCCIA DEVE AVERE DIMENSIONI MINIME DI ALMENO 80X80 CM.			

DEVE ESSERE PRESENTE UN SEGGIOLINO A PARETE, O IN ALTERNATIVA, UNA SEDIA DOCCIA DEDICATA (L'ALTEZZA DELLA SEDUTA NON DEVE SUPERARE I 50 CM DAL CENTRO DEL PIATTODOCCIA).			
DEVE ESSERE PRESENTE UN CORRIMANO ORIZZONTALE LUNGO LE PARETI. IN MANCANZA DI PARETI LATERALI DEVE ESSERE PRESENTE UN MANIGLIONE RIBALTABILE SU CIASCUN LATO DEL SEGGIOLINO AD UNA DISTANZA NON SUPERIORE AI 25 CM.			
LA PAVIMENTAZIONE DEVE ESSERE ANTISDRUCCIOLO O, IN ALTERNATIVA, DEVE ESSERE PRESENTE UN TAPPETINO ANTISDRUCCIOLO.			
SE NEL SERVIZIO IGIENICO È PRESENTE SOLO LA VASCA, QUESTA DEVE ESSERE MUNITA DI AUSILI PER L'INSERIMENTO.			
<b>NEL PERCORSO SENZA BARRIERE CHE COLLEGA LA ZONA GIORNO ALLA CAMERA DEDICATA</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>NON PRESENTE</b>	<b>NOTE</b>
CORRIDOI ED ALTRI PERCORSI DI TRANSITO DEVONO AVERE LARGHEZZA NON INFERIORE AI 90 CM, PURCHÉ ESISTANO ALLARGAMENTI CHE FACILITINO LA SOSTA O L'INVERSIONE DI MARCIA DELLA SEDIA A ROTELLE.			
CORRIDOI E PERCORSI DEVONO AVERE ANDAMENTO CONTINUO E CON VARIAZIONI DELLA PENDENZA BEN EVIDENZIATE.			
I CORRIDOI NON DEVONO PRESENTARE VARIAZIONI DI LIVELLO; IN CASO CONTRARIO DEVONO ESSERE SUPERABILI CON ADEGUATI SISTEMI (ASCENSORE, RAMPA, PIATTAFORMA ELEVATRICE. COME DA SPECIFICA)			
NON DEVONO ESSERE PRESENTI SERVOSCALA.			
LA PAVIMENTAZIONE DEVE ESSERE OMOGENEA E CONSENTIRE IL TRANSITO AGEVOLE DI CARROZZINE (VEDI SPECIFICA).			
<b>STRUMENTI DI ORIENTAMENTO</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>NON PRESENTE</b>	<b>NOTE</b>
NELLA STRUTTURA DEVONO ESSERE PRESENTI INDICAZIONI CHE FACILITINO L'ORIENTAMENTO (SEGNALETICA VERTICALE O ORIZZONTALE).			
<b>SERVIZI IGIENICI COMUNI</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>NON PRESENTE</b>	<b>NOTE</b>
IL LOCALE DEVE ESSERE FACILMENTE ACCESSIBILE E, SE NECESSARIO, DEVONO ESSERE PRESENTI STRUMENTI CHE FACILITANO L'ACCESSO (ASCENSORE, RAMPA, SERVOSCALA, PIATTAFORMA ELEVATRICE. COME DA SPECIFICA) .			

SE PRESENTE, IL SERVOSCALA NON DEVE PERCORRERE PIÙ DI UNA RAMPA CONSECUTIVAMENTE.			
LA LARGHEZZA DELLE PORTE DEVE ESSERE DI ALMENO 75 CM. LA FORZA APPLICATA PER L'APERTURA DELLA PORTA NON DEVE SUPERARE I 3 KG.			
LA PAVIMENTAZIONE DEVE ESSERE OMOGENEA E CONSENTIRE IL TRANSITO AGEVOLE DI CARROZZINE (VEDI SPECIFICA).			
DEVE ESSERE PRESENTE, IN ALMENO UNO DEI DUE LATI DEL WC, UNO SPAZIO PER LE MANOVRE NON INFERIORE AGLI 80 CM.			
DEVONO ESSERE PRESENTI 2 MANIGLIONI LATERALI ORIZZONTALI POSTI AD UNA DISTANZA DAL WC NON SUPERIORE AI 25 CM. IN ALTERNATIVA UNO SUL LATO OPPOSTO ALLO SPAZIO DI ACCOSTAMENTO.			
L'ALTEZZA DEL WC DEVE ESSERE COMPRESA TRA I 45 E I 50 CM INCLUSA L'ASSE.			
IL WC NON DEVE AVERE L'INCAVO, IN ALTERNATIVA L'ASSE DEVE ESSERNE PRIVA.			
IL WC DEVE ESSERE DOTATO DI DOCCETTA A LATO O INTEGRATA.			
SE IL WC È POSIZIONATO IN UN ANGOLO IL PULSANTE DI SCARICO DEVE ESSERE A COMANDO LATERALE IN MODO CHE SIA RAGGIUNGIBILE.			
L'ALTEZZA DEL LAVABO, SE NON REGOLABILE, DEVE ESSERE COMPRESA TRA GLI 80 CM E 85 CM.			
NELLA PARTE SOTTOSTANTE IL LAVABO NON DEVONO ESSERE PRESENTI INGOMBRI (ARREDI...) CHE NE IMPEDISCONO O LIMITANO L'UTILIZZO.			
DEVE ESSERE PRESENTE UNO SPECCHIO POSTO AD UN'ALTEZZA MINIMA DI 90 CM, IN ALTERNATIVA ESSO DEVE ESSERE RECLINABILE.			
DEVE ESSERE PRESENTE UN CAMPANELLO DI CHIAMATA POSIZIONATO IN PROSSIMITÀ DEL WC.			
<b>ZONE ESTERNE</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>NON PRESENTE</b>	<b>NOTE</b>
SE PRESENTI ZONE ESTERNE (TERRAZZA, GIARDINO) CIASCUNA DI ESSE DEVE ESSERE RAGGIUNGIBILE E FRUIBILE ALMENO IN PARTE.			

SE PRESENTE, LA PISCINA DEVE ESSERE RAGGIUNGIBILE E DOTATA DI SISTEMI DI INSERIMENTO IN ACQUA.			
SE PRESENTE, LA ZONA WELLNESS DEVE ESSERE RAGGIUNGIBILE E FRUIBILE ALMENO IN PARTE.			

<b>COMUNICAZIONE E SERVIZI ALL'OSPITE</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>NON PRESENTE</b>	<b>NOTE</b>
<b>SITO WEB</b>			
IL SITO WEB DELLA STRUTTURA, O UNA PARTE DELLO STESSO, DEVE ESSERE REALIZZATO SECONDO LO STANDARD DI ACCESSIBILITÀ W3C DOPPIA A.			
IL SITO WEB DELLA STRUTTURA, O UNA PARTE DELLO STESSO, DEVE AVERE UNA GUIDA AUDIO DEI CONTENUTI			
IN ALTERNATIVA LA STRUTTURA È PRESENTE ED INSERITA ALL'INTERNO DEL PORTALE TARENTINO PER TUTTI E DELL'APP TARENTINO ACCESSIBILE E RENDE TALI ELEMENTI EVIDENTI SUL PROPRIO SITO WEB			





**SPECIFICHE GENERALI DA CONSIDERARE DURANTE LA FASE DI VERIFICA  
(ALBERGHI - LIVELLO ORO)**

**SALE E SPAZI**

Qualora all'interno della struttura vi fossero più sale ristorante/colazioni/bar è sufficiente che almeno una di queste soddisfi i criteri della scheda.

**PAVIMENTAZIONE ESTERNA**

La pavimentazione degli spazi esterni può essere realizzata anche con materiali diversi (pietra, asfalto, etc.) purché risulti omogenea, ossia priva di gradini e dislivelli superiori ai 2.5 cm (per i quali devono essere previsti strumenti di superamento delle barriere).

Non sono quindi presenti buche o sconnessioni del terreno tali da impedire il comodo transito di carrozzine.

**PAVIMENTAZIONE INTERNA ALLA STRUTTURA**

La pavimentazione degli spazi interni può essere realizzata anche con materiali diversi (pietra, legno, etc.) purché risulti omogenea, ossia priva di gradini e dislivelli superiori ai 2.5 cm (per i quali devono essere previsti strumenti di superamento delle barriere).

Qualora vi siano dei tappeti questi devono avere altezza non superiore ai 2.5 cm ed essere ben stesi e tirati sul pavimento, nonché fissati ad esso per evitare che si possano formare gradini o ostacoli.

**DATI TECNICI PIATTAFORME**

<b>DIMENSIONI</b>	<p>IL VANO CORSA DEVE AVERE DIMENSIONI MINIME PARI A 80 CM X 120 CM O IN ALTERNATIVA 90 CM X 110 CM O 85 CM X 115 CM.</p> <p>LA PORTATA UTILE MINIMA DEVE ESSERE DI 200 KG.</p> <p>SE LE PIATTAFORME SONO INSTALLATE ALL'ESTERNO GLI IMPIANTI DEVONO RISULTARE PROTETTI DAGLI AGENTI ATMOSFERICI.</p> <p>LE PIATTAFORME ED IL RELATIVO VANO CORSA DEVONO AVERE OPPORTUNA PROTEZIONE ED I DUE ACCESSI MUNITI DI CANCELLETTO.</p> <p>LA PIATTAFORMA DEVE ESSERE DOTATA DI ADEGUATA PROTEZIONE AL FINE DI EVITARE LA CADUTA NEL VANO CORSA.</p>
<b>PULSANTIERA</b>	<p>SIA SULLA PIATTAFORMA CHE AL PIANO DEVONO ESSERE PREVISTI COMANDI PER SALITA - DISCESA E CHIAMATA POSTI AD UN'ALTEZZA COMPRESA TRA 70 E 110 CM.</p>

## DATI TECNICI SERVOSCALA

<b>DIMENSIONI</b>	PIATTAFORMA (ESCLUSE COSTOLE MOBILI) NON INFERIORE A 70X75 CM. LA PORTATA NON DEVE ESSERE INFERIORE A 200 KG
<b>APERTURA ED ARRESTO</b>	PER IL SERVOSCALA SI DEVONO PREVEDERE BARRE O BRACCIOLI DI PROTEZIONE E BANDELLE O SCIVOLI RIBALTABILI DI CONTENIMENTO SUI LATI DELLA PIATTAFORMA PERPENDICOLARI AL MOTO. LE BARRE, LE BANDELLE, GLI SCIVOLI ED I BRACCIOLI DURANTE IL MOTO DEVONO ESSERE IN POSIZIONE DI CONTENIMENTO DELLA PERSONA E/O DELLA SEDIA A ROTELLE. L'ACCESSO O L'USCITA DALLA PIATTAFORMA POSTA NELLA POSIZIONE PIU' ALTA RAGGIUNGIBILE DEVE AVVENIRE CON UNO SOLO SCIVOLO ABBASSATO. LO SCIVOLO CHE CONSENTE L'ACCESSO O L'USCITA DALLA PIATTAFORMA SCARICA O A PIENO CARICO, DEVE RACCORDARE LA STESSA AL CALPESTIO MEDIANTE UNA PENDENZA NON SUPERIORE AL 15%.
<b>PULSANTIERA</b>	SIA SUL SERVOSCALA CHE AL PIANO DEVONO ESSERE PREVISTI COMANDI PER SALITA - DISCESA E CHIAMATA POSTI AD UN'ALTEZZA COMPRESA TRA 70 E 110 CM.

## DATI TECNICI ASCENSORE

<b>DIMENSIONI</b>	LA CABINA HA DIMENSIONE MINIMA 110 CM X 140 CM.
	L'APERTURA DELLA PORTA HA LARGHEZZA MINIMA DI 80 CM POSTA SUL LATO CORTO.
	LA ZONA DI SBARCO (DI ENTRATA/USCITA DALL'ASCENSORE) HA DIMENSIONI MINIME PARI A 150 CM X 150 CM (SIA SUL PIANO DELLA STANZA DEDICATA CHE SUL PIANO DELLE ZONE COMUNI).
	IL SISTEMA DI APERTURA AVVIENE TRAMITE PORTE SCORREVOLI AUTOMATIZZATE.
	LA PULSANTIERA HA TASTI CON CARATTERI IN RILIEVO E BRAILLE.
<b>APERTURA ED ARRESTO</b>	LA PORTA DEVE RIMANERE APERTA PER ALMENO 8 SECONDI ED IL TEMPO DI CHIUSURA NON ESSERE INFERIORE AI 4 SECONDI.

	L'ARRESTO AL PIANO AVVIENE CON AUTOLIVELLAMENTO CON TOLLERANZA MASSIMA DI 2.5 CM.
<b>PULSANTIERA</b>	LA PULSANTIERA ESTERNA ED INTERNA È POSTA AD UNA ALTEZZA NON SUPERIORE A 140 CM.
<b>STRUMENTI DI SEGNALAZIONE</b>	ALL'INTERNO DELLA CABINA, OLTRE AL CAMPANELLO DI ALLARME, È PRESENTE UN CITOFONO AD ALTEZZA NON SUPERIORE AI 140 CM ED UNA LUCE DI EMERGENZA CON UN'AUTONOMIA DI 3 ORE.

#### **RAMPE**

<b>DIMENSIONI</b>	<p>LA LARGHEZZA MINIMA DELLA RAMPA È DI 90 CM E CONSENTE IL TRANSITO DI UNA PERSONA SU CARROZZINA.</p> <p>OGNI 10 MT DI LUNGHEZZA ED IN PRESENZA DI INTERRUZIONI MEDIANTE PORTE, LA RAMPA PREVEDE UNO SPAZIO ORIZZONTALE DI DIMENSIONI MINIME PARI A 150 X 150 CM.</p> <p>LA PENDENZA DELLE RAMPE NON SUPERA L'8%.</p>
-------------------	--