

**SCHEMA DI RILEVAZIONE  
UFFICI DI PUBBLICA INFORMAZIONE E SERVIZIO  
LIVELLO UNICO**

Esercizio: \_\_\_\_\_  
 Indirizzo: \_\_\_\_\_  
 Telefono: \_\_\_\_\_  
 Fax: \_\_\_\_\_  
 Email: \_\_\_\_\_  
 Web site: \_\_\_\_\_  
 Referente: \_\_\_\_\_



<b>CRITERIO DA RISPETTARE</b>			
<b>STRUTTURA ESTERNA</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>NON PRESENTE</b>	<b>NOTE</b>
PRESENZA DI PARCHEGGIO RISERVATO ALLE PERSONE CON DISABILITÀ A NON PIÙ DI 100 MT DALL'INGRESSO. IN ALTERNATIVA PRESENZA DI PARCHEGGIO PRIVATO.			
LA PAVIMENTAZIONE DEL PARCHEGGIO E DEL PERCORSO CHE LO COLLEGA ALLA STRUTTURA DEVE ESSERE OMOGENEA E PERMETTERE IL TRANSITO DELLE CARROZZINE.			
ALL'ESTERNO DELLA STRUTTURA DEVE ESSERE PRESENTE UN CAMPANELLO E/O CITOFOONO POSTO AD UN'ALTEZZA NON SUPERIORE AI 140 CM. QUALORA L'ENTRATA SIA A VISTA È CONSENTITO DEROGARE ALL'ESISTENZA DEL CITOFOONO/CAMPANELLO.			
LE INFORMAZIONI SUGLI ORARI ED EVENTUALI ALTRI DATI DEVONO ESSERE STAMPATE CON CARATTERE MINIMO 16 pt E DEVONO ESSERE POSTE AD UNA ALTEZZA NON SUPERIORE AI 140 CM. QUALORA SIANO PRESENTI SUPPORTI DIGITALI ESTERNI CON ALTEZZA SUPERIORE A 140 CM, LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEGLI STESSI, DEVONO ESSERE PRESENTI ANCHE SUL SITO DI RIFERIMENTO DELLA STRUTTURA.			
<b>ACCESSO ALLA STRUTTURA</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>NON PRESENTE</b>	<b>NOTE</b>
IN CASO DI GRADINI O BARRIERE, DEVONO ESSERE PRESENTI STRUMENTI ATTI AL SUPERAMENTO DELLE STESSE (ASCENSORE, RAMPA, SERVOSCALA, PIATTAFORMA ELEVATRICE COME DA SPECIFICA)			
SE PRESENTE, IL SERVOSCALA NON DEVE PERCORRERE PIÙ DI UNA RAMPA CONSECUTIVAMENTE O CON UNA SOLA VARIAZIONE DI MARCIA (CIOÈ UNA SOLA CURVA).			
LA PORTA D'INGRESSO DEVE AVERE LARGHEZZA NON INFERIORE AGLI 80 CM. LA FORZA APPLICATA PER			

L'APERTURA DELLA PORTA, SE MANUALE, NON DEVE SUPERARE I 3 KG, ALTRIMENTI DEVE ESSERE AUTOMATIZZATA O SERVITA DA CITOFONO. QUALORA L'ENTRATA SIA A VISTA È CONSENTITO DEROGARE AL PESO INDICATO.			
SE È PRESENTE UNA CONTROPORTA, QUESTA DEVE AVERE LARGHEZZA NON INFERIORE AGLI 80 CM.			
QUALORA LA DISTANZA TRA PORTA E CONTROPORTA SIA INFERIORE AI 200 CM, LA CONTROPORTA NON DEVE APRIRSI VERSO LA PORTA D'INGRESSO.			
SE LE PORTE SONO VETRATE, DEVONO ESSERE SEGNALATE CON ADESIVI VISIBILI.			
<b>INTERNO DELLA STRUTTURA</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>NON PRESENTE</b>	<b>NOTE</b>
IL LOCALE DEVE ESSERE FACILMENTE ACCESSIBILE E, SE NECESSARIO, DEVONO ESSERE PRESENTI STRUMENTI CHE FACILITANO L'ACCESSO (ASCENSORE, RAMPA, SERVOSCALA, PIATTAFORMA ELEVATRICE COME DA SPECIFICA) .			
SE PRESENTE, IL SERVOSCALA NON DEVE PERCORRERE PIÙ DI UNA RAMPA CONSECUTIVAMENTE O CON UNA SOLA VARIAZIONE DI MARCIA (CIOÈ UNA SOLA CURVA).			
LA PAVIMENTAZIONE DEVE ESSERE OMOGENEA E CONSENTIRE IL TRANSITO AGEVOLE DI CARROZZINE (VEDI SPECIFICA).			
LA LARGHEZZA DI EVENTUALI PORTE INTERNE DEVE ESSERE DI ALMENO 75 CM.			
DEVONO ESSERE PRESENTI SPAZI DI TRANSITO MINIMI DI 80 CM PURCHÉ ESISTANO ALLARGAMENTI CHE FACILITINO LA SOSTA O L'INVERSIONE DI MARCIA DELLE SEDIE A ROTELLE.			
IL BANCONE DELLO SPORTELLLO INFORMATIVO O UNA PARTE DELLO STESSO, DEVE AVERE UN'ALTEZZA MASSIMA DI 90 CM, IN ALTERNATIVA DEVE ESSERE PRESENTE UN PIANO DI UTILIZZO CON ALTEZZA NON SUPERIORE AI 90 CM E LUCE NETTA NON INFERIORE AI 70 CM.			
GLI ARREDI E I MOBILI PRESENTI NELL'AREA ACCESSIBILE AL PUBBLICO NON DEVONO AVERE FORME TROPPO SPIGOLOSE NÉ FINITURE O ACCESSORI APPUNTITI E SPORGENTI.			
QUALORA PRESENTE IL TAVOLO/SCRIVANIA NON DEVE ESSERE DI ALTEZZA INFERIORE AI 70 CM E CON SPAZIO LIBERO SOTTOSTANTE PROFONDO 50 CM.			
<b>PERCORSI INTERNI</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>NON PRESENTE</b>	<b>NOTE</b>
DEVONO ESSERE PRESENTI STRUMENTI CHE FACILITINO L'ORIENTAMENTO (SEGNALETICA, PAVIMENTAZIONE			

DIFFERENZIATA, ETC.)			
<b>SERVIZI IGIENICI (ove aperti al pubblico)</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>NON PRESENTE</b>	<b>NOTE</b>
IL LOCALE DEVE ESSERE FACILMENTE ACCESSIBILE E, SE NECESSARIO, DEVONO ESSERE PRESENTI STRUMENTI CHE FACILITANO L'ACCESSO (ASCENSORE, RAMPA, SERVOSCALA, PIATTAFORMA ELEVATRICE COME DA SPECIFICA) .			
SE PRESENTE, IL SERVOSCALA NON DEVE PERCORRERE PIÙ DI UNA RAMPA CONSECUTIVAMENTE O CON UNA SOLA VARIAZIONE DI MARCIA (CIOÈ UNA SOLA CURVA).			
LA LARGHEZZA DELLE PORTE DEVE ESSERE DI ALMENO 75 CM			
LA PAVIMENTAZIONE DEVE ESSERE OMOGENEA E CONSENTIRE IL TRANSITO AGEVOLE DI CARROZZINE (VEDI SPECIFICA).			
DEVE ESSERE PRESENTE, IN ALMENO UNO DEI DUE LATI DEL WC, UNO SPAZIO PER LE MANOVRE NON INFERIORE AGLI 80 CM.			
IL WC DEVE ESSERE SERVITO DA UN MANIGLIONE DI SOSTEGNO ORIZZONTALE SUL LATO OPPOSTO ALLO SPAZIO DI ACCOSTAMENTO.			
L'ALTEZZA DEL WC DEVE ESSERE COMPRESA TRA I 45 E I 50 CM INCLUSA L'ASSE.			
IL WC NON DEVE AVERE L'INCAVO, IN ALTERNATIVA L'ASSE DEVE ESSERNE PRIVA.			
L'ALTEZZA DEL LAVABO, SE NON REGOLABILE, DEVE ESSERE COMPRESA TRA GLI 80 CM E 85 CM.			
NELLA PARTE SOTTOSTANTE IL LAVABO NON DEVONO ESSERE PRESENTI INGOMBRI (ARREDI...) CHE NE IMPEDISCONO O LIMITANO L'UTILIZZO.			
OVE PRESENTE, LO SPECCHIO DEVE ESSERE POSTO AD UN'ALTEZZA MINIMA DI 90 CM, IN ALTERNATIVA ESSO DEVE ESSERE RECLINABILE O MOBILE.			
DEVE ESSERE PRESENTE UN CAMPANELLO DI CHIAMATA POSIZIONATO IN PROSSIMITÀ DEL WC.			

<b>MATERIALI INFORMATIVI ED ESPOSITORI</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>NON PRESENTE</b>	<b>NOTE</b>
QUALORA I MATERIALI INFORMATIVI SIANO A DIRETTA DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO, DEVONO ESSERE POSTI AD UN'ALTEZZA COMPRESA TRA I 40 CM E I 130 CM.			

COMUNICAZIONE E SERVIZI AL CLIENTE	PRESENTE	NON PRESENTE	NOTE
<b>INFO WEB</b>			
LA STRUTTURA È PRESENTE ED INSERITA ALL'INTERNO DEL PORTALE TRENTINO PER TUTTI E DELL'APP TRENTINO ACCESSIBILE E RENDE TALI ELEMENTI EVIDENTI SUL PROPRIO SITO WEB			



## SPECIFICHE GENERALI DA CONSIDERARE DURANTE LA FASE DI VERIFICA

### PAVIMENTAZIONE INTERNA ALLA STRUTTURA

La pavimentazione degli spazi interni può essere realizzata anche con materiali diversi (pietra, legno, etc.) purché risulti omogenea, ossia priva di gradini e dislivelli superiori ai 2.5 cm (per i quali devono essere previsti strumenti di superamento delle barriere).

Qualora vi siano dei tappeti questi devono avere altezza non superiore ai 2.5 cm ed essere ben stesi e tirati sul pavimento, nonché fissati ad esso per evitare che si possano formare gradini o ostacoli.

### DATI TECNICI PIATTAFORME

<b>DIMENSIONI</b>	IL VANO CORSA DEVE AVERE DIMENSIONI MINIME PARI A 80 CM X 120 CM. LA PORTATA UTILE MINIMA DEVE ESSERE DI 150 KG. SE LE PIATTAFORME SONO INSTALLATE ALL'ESTERNO GLI IMPIANTI DEVONO RISULTARE PROTETTI DAGLI AGENTI ATMOSFERICI. LE PIATTAFORME ED IL RELATIVO VANO CORSA DEVONO AVERE OPPORTUNA PROTEZIONE ED I DUE ACCESSI MUNITI DI CANCELLETTO. LA PROTEZIONE DEL VANO CORSA ED IL CANCELLETTO DEL LIVELLO INFERIORE DEVONO AVERE ALTEZZA TALE DA NON CONSENTIRE IL RAGGIUNGIMENTO DELLO SPAZIO SOTTOSTANTE LA PIATTAFORMA, IN NESSUNA POSIZIONE DELLA STESSA.
<b>PULSANTIERA</b>	SIA SULLA PIATTAFORMA CHE AL PIANO DEVONO ESSERE PREVISTI COMANDI PER SALITA - DISCESA E CHIAMATA POSTI AD UN'ALTEZZA COMPRESA TRA 70 E 110 CM.

## DATI TECNICI SERVOSCALA

<b>DIMENSIONI</b>	PIATTAFORMA (ESCLUSE COSTOLE MOBILI) NON INFERIORE A 70X75 CM. LA PORTATA NON DEVE ESSERE INFERIORE A 150 KG.
<b>APERTURA ED ARRESTO</b>	PER IL SERVOSCALA SI DEVONO PREVEDERE BARRE O BRACCIOLI DI PROTEZIONE E BANDELLE O SCIVOLI RIBALTABILI DI CONTENIMENTO SUI LATI DELLA PIATTAFORMA PERPENDICOLARI AL MOTO. LE BARRE, LE BANDELLE, GLI SCIVOLI ED I BRACCIOLI DURANTE IL MOTO DEVONO ESSERE IN POSIZIONE DI CONTENIMENTO DELLA PERSONA E/O DELLA SEDIA A RUOTE. L'ACCESSO O L'USCITA DALLA PIATTAFORMA POSTA NELLA POSIZIONE PIÙ ALTA RAGGIUNGIBILE DEVE AVVENIRE CON UNO SOLO SCIVOLO ABBASSATO. LO SCIVOLO CHE CONSENTE L'ACCESSO O L'USCITA DALLA PIATTAFORMA SCARICA O A PIENO CARICO, DEVE RACCORDARE LA STESSA AL CALPESTIO MEDIANTE UNA PENDENZA NON SUPERIORE AL 15%.
<b>PULSANTIERA</b>	SIA SUL SERVOSCALA CHE AL PIANO DEVONO ESSERE PREVISTI COMANDI PER SALITA - DISCESA E CHIAMATA POSTI AD UN'ALTEZZA COMPRESA TRA 70 E 110 CM.

## DATI TECNICI ASCENSORE

<b>DIMENSIONI</b>	LA CABINA HA DIMENSIONE MINIMA 110 CM X 140 CM.
	L'APERTURA DELLA PORTA HA LARGHEZZA MINIMA DI 80 CM POSTA SUL LATO CORTO.
	LA ZONA DI SBARCO (DI ENTRATA/USCITA DALL'ASCENSORE) HA DIMENSIONI MINIME PARI A 140 CM X 140 CM.
<b>APERTURA ED ARRESTO</b>	IL SISTEMA DI APERTURA AVVIENE TRAMITE PORTE SCORREVOLI AUTOMATIZZATE. LA PORTA DEVE RIMANERE APERTA PER ALMENO 8 SECONDI ED IL TEMPO DI CHIUSURA NON ESSERE INFERIORE AI 4 SECONDI.
	L'ARRESTO AL PIANO AVVIENE CON AUTOLIVELLAMENTO CON TOLLERANZA MASSIMA DI 2.5 CM.

PULSANTIERA	LA PULSANTIERA ESTERNA ED INTERNA È POSTA AD UNA ALTEZZA NON SUPERIORE AI 140 CM.
	LA PULSANTIERA HA TASTI CON CARATTERI IN RILIEVO.
STRUMENTI DI SEGNALAZIONE	ALL'INTERNO DELLA CABINA, OLTRE AL CAMPANELLO DI ALLARME, È PRESENTE UN CITOFONO AD ALTEZZA NON SUPERIORE AI 140 CM ED UNA LUCE DI EMERGENZA CON UNA AUTONOMIA DI 3 ORE.

## **RAMPE**

<b>DIMENSIONI</b>	<p>LA LARGHEZZA MINIMA DELLA RAMPA È DI 90 CM E CONSENTE IL TRANSITO DI UNA PERSONA SU CARROZZINA.</p> <p>OGNI 10 MT DI LUNGHEZZA ED IN PRESENZA DI INTERRUZIONI MEDIANTE PORTE, LA RAMPA PREVEDE UNO SPAZIO ORIZZONTALE DI DIMENSIONI MINIME PARI A 150X150 CM.</p> <p>LA PENDENZA DELLE RAMPE NON SUPERA L'8%. SI AMMETTONO IN ECCEZIONE TRATTI CON PENDENZA MAGGIORE PER UNA LUNGHEZZA NON SUPERIORE DI 10 MT.</p>
-------------------	---